

Checkliste Betriebskontrollen an Aufzügen

gemäß ÖNORM B2458:2005 und Hebeanlagenbetriebsverordnung 2009

Für die Liftanlage: Ort _____ Fab-Nr. _____

Datum	keine Fahrt bei offener Türe	Schachttüren verriegelt	übliche Haltegenauigkeit ist gegeben	Notrufsystem ist funktionsfähig	Stoppschalter, Tür-Auf-Taster, Lichtschranke, Lichtvorhang, Türschließkraftbegrenzer sind funktionsfähig	Fahrkorbbeleuchtung und Beleuchtung vor den Schachttüren funktionieren	Schachtumweh rung und Schachttü ten sind nicht beschädigt	Fußboden im Fahrkorb und vor den Schachttüren ist nicht beschädigt	Benutzerhinweise sind lesbar und aktuell	Punkte geprüft: Unterschrift des Aufzugswärters

Anmerkungen:

1. Haltegenauigkeit nach dem Stand der Technik: max. 10 mm beim Halten und max. 20 mm nach der Be-/Entladung.
2. Diese Checkliste gilt nur für Aufzüge mit Fahrkorbtüren!
3. Weiters sind auch all jene Prüfungen durchzuführen, die zusätzlich in der Betriebsanleitung genannt sind.